

АКТ

выполненных работ по текущему содержанию и ремонту многоквартирного дома

ул. Антона Петрова, 142

С	ПО
01.03.2022	28.03.2022

№	Дата	Выполненные работы	Затраченные материалы	Примечание
Текущее содержание придомовой территории (Благоустройство территории)				
1	05.03.2022	Уборка и очистка придомовой территории	работа трактора 60мин.	
Текущий ремонт инженерного оборудования (Коммуникации, трубы, канализация)				
1	18.03.2022	Осмотр подвала.снятие показаний в\счет.		
2	14.03.2022	проверка показаний ИПУ		1 квартира
3	16.03.2022	проверка показаний ИПУ		1 квартира
4	20.03.2022	проверка показаний ИПУ		1 квартира
Ремонт и текущее содержание электрооборудования (Электромонтажные работы)				

1	21.03.2022	Осмотр ВРУ, уличного освещ-я \удовлет\		
Ремонт и текущее содержание конструктивных элементов (Крыши, подъезды, фасад и.др.)				
1	02.03.2022	сброс снега с торца кровли		
2	04.03.2022	сброс снега и наледи с карниза кровли под.1,3,4,5,6 с вышки	услуга вышки -45 мин	
3	17.03.2022	обследование кровли на предмет течи кровли над кв.38, течи на момент осмотра не выявлено, требуется повторный осмотр		
4	21.03.2022	очистка сосулек около водосточной трубы у под.6	услуга вышки-30 мин	
5	28.03.2022	удаление сосулек у водосторчной трубы под.6 с вышки	услуга вышки-30 мин	
Выполнение работ по аварийным заявкам				
1	20.03.2022	течь в подвале 5 подъезда, колодцы на подпоре, течь с брошенной трубы канализации		1 час

2	14.03.2022	нет света в квартире в кв.112,осмотр электрического щита,проверка отсутствия напряжения на клеммах групповых автоматов,демонтаж щита.Демонтажгоревших частей электроустановки (пробки,автоматы),изоляция оголенных частей проводников.Монтаж автомата,монтаж электрощита на место,свет в квартире восстановлен		2 часа
3	12.03.2022	топят сверху кв.28,в кв.32 двери не открыли,работает стиральная машина,после окончания работы машинки топить перестало (затопление по халатности)		1 час

Мастер _____

Председатель Совета _____

Дата _____