

Утверждаю:

АКТ

выполненных работ по текущему содержанию и ремонту многоквартирного дома

ул. Антона Петрова, 142

| | |
|-------------------|-------------------|
| С | ПО |
| 01.01.2019 | 31.12.2019 |

| № | Дата | Выполненные работы | Затраченные материалы | Примечание |
|--|------------|---|------------------------|------------|
| Текущее содержание придомовой территории (Благоустройство территории) | | | | |
| 1 | 01.01.2019 | Уборка и очистка придомовой территории | | |
| 2 | 21.01.2019 | уборка снега с дворового проезда трактором | услуги трактора 30мин. | |
| 3 | 31.01.2019 | Уборка и очистка придомовой территории | | |
| 4 | 01.02.2019 | Уборка и очистка придомовой территории | | |
| 5 | 27.02.2019 | уборка снега с дворового проезда трактором | услуги трактора 20мин. | |
| 6 | 28.02.2019 | Уборка и очистка придомовой территории | | |
| 7 | 26.04.2019 | уборка придомовой территории (вывоз веток и листвы) | услуги машины 10мин. | |

| | | | | |
|----|------------|---|------------------------|--|
| 8 | 30.04.2019 | уборка придомовой территории | | |
| 9 | 30.05.2019 | уборка придомовой территории | | |
| 10 | 28.06.2019 | покос травы | | |
| 11 | 30.06.2019 | уборка придомовой территории | | |
| 12 | 31.07.2019 | уборка придомовой территории | | |
| 13 | 31.08.2019 | уборка придомовой территории | | |
| 14 | 31.08.2019 | покос травы | | |
| 15 | 30.09.2019 | уборка придомовой территории | | |
| 16 | 24.10.2019 | уборка придомовой территории (вывоз веток и листвы) | услуги машины 10мин. | |
| 17 | 24.10.2019 | уборка придомовой территории (вывоз веток и листвы) | услуги машины 10мин. | |
| 18 | 19.11.2019 | уборка снега с дворового проезда трактором | услуги трактора 30мин. | |
| 19 | 30.11.2019 | уборка придомовой территории | | |

| | | | | |
|---|------------|--|------------------------|--|
| 20 | 10.12.2019 | уборка снега с дворового проезда трактором | услуги трактора 30мин. | |
| 21 | 27.12.2019 | уборка снега трактором | услуги трактора 80мин. | |
| 22 | 31.12.2019 | уборка придомовой территории | | |
| Текущий ремонт инженерного оборудования (Коммуникации, трубы, канализация) | | | | |
| 1 | 05.02.2019 | проверили наличие ХГВ кв.41 | | |
| 2 | 13.02.2019 | перепустил гор.воду кв.27 | | |
| 3 | 14.02.2019 | перезапуск стояка ГВС кв.41 | | |
| 4 | 20.02.2019 | замена колес на мусор.баке | | |
| 5 | 26.02.2019 | перезапуск стояка ГВС кв.41 | | |
| 6 | 28.02.2019 | опломбировка вод.счетчика кв.53 | | |
| 7 | 05.03.2019 | замена и опломбир.вод.счетч.кв.30 | | |
| 8 | 15.03.2019 | замена участка металлопласт.кв7 | | |

| | | | | |
|----|------------|---|--|------------|
| 9 | 25.03.2019 | отключение.подключение ГВС \подвал\ | | |
| 10 | 27.03.2019 | проверка показаний ИПУ | | 1 квартира |
| 11 | 28.03.2019 | опломбировка вод.счетчика кв.36 \2 шт.\ | | |
| 12 | 22.04.2019 | опломбировка вод.счетчика кв.7 | | |
| 13 | 06.05.2019 | консультация кв.44 | | |
| 14 | 07.05.2019 | закрыл отопление | | |
| 15 | 13.05.2019 | отключение ГВС | | |
| 16 | 05.06.2019 | перепустил гор.воду кв.27 | | |
| 17 | 26.06.2019 | осмотр течи в\счетчика кв.43 | | |
| 18 | 28.06.2019 | закрыли ГВС | | |
| 19 | 10.07.2019 | врезка промывочного крана | | |
| 20 | 18.07.2019 | подготовка к сдаче | | |

| | | | | |
|----|------------|--|--|--|
| 21 | 19.07.2019 | сдача дома инспектору | | |
| 22 | 19.07.2019 | Промывка и опрессовка системы центрального отопления | | |
| 23 | 19.08.2019 | .снятие показания на ХВС | | |
| 24 | 27.08.2019 | отключение стояка ГВС кв.25 | | |
| 25 | 27.08.2019 | осмотрели течь в\счетчика кв.47\требуется замена\ | | |
| 26 | 28.08.2019 | оплом,замена вод.счетчика кв.47 | | |
| 27 | 23.09.2019 | опломбировка вод.счетчика кв.29 | | |
| 28 | 30.09.2019 | запуск отопления | | |
| 29 | 30.09.2019 | замена кранов под.отопления | | |
| 30 | 03.10.2019 | перепуск отопления кв.49 | | |
| 31 | 07.10.2019 | перепуск отопления кв.13,40 | | |
| 32 | 08.10.2019 | подтяжка гайке шланга стир.машины кв.10 | | |

| | | | | |
|----|------------|-------------------------------------|--|--|
| 33 | 22.10.2019 | перезапуск стояков отопления кв.80 | | |
| 34 | 25.10.2019 | перезапуск стояка отопления кв.25 | | |
| 35 | 25.10.2019 | увеличил сопло под.2 | | |
| 36 | 28.10.2019 | замена колес на мусор.баке | | |
| 37 | 31.10.2019 | оплом. вод.счетч.кв.42 | | |
| 38 | 31.10.2019 | перезапуск ГВС кв.19 | | |
| 39 | 07.11.2019 | восстановили отопление под,1 | | |
| 40 | 11.11.2019 | замена участка канализации кв.15 | | |
| 41 | 12.11.2019 | замеры параметров | | |
| 42 | 15.11.2019 | отключение ГВС и ХВС кв.25 | | |
| 43 | 25.11.2019 | мокнет стояк ГВ кв.15 | | |
| 44 | 25.11.2019 | шум батареи в кв.28\шумит элеватор\ | | |

| | | | | |
|--|------------|--------------------------------------|--|------------|
| 45 | 26.11.2019 | сварка стояка гор.воды кв.15 | | |
| 46 | 29.11.2019 | течь стояка г\в кв.12-15 .устранили | | |
| 47 | 29.11.2019 | сварка перил в подъезде | | |
| 48 | 02.12.2019 | консультация кв.12 | | |
| 49 | 02.12.2019 | поверка прибора учета | | |
| 50 | 04.12.2019 | проверка показаний ИПУ | | 1 квартира |
| 51 | 12.12.2019 | замена сгона на стояке гвс подвал | | |
| 52 | 13.12.2019 | опломбир.вод.счетч.кв.12 | | |
| 53 | 16.12.2019 | чистили подвал | | |
| 54 | 20.12.2019 | замена и опломбир.вод.счетчика кв.11 | | |
| 55 | 31.12.2019 | перепустили стояк ГВС кв.27 | | |
| Ремонт и текущее содержание электрооборудования (Электромонтажные работы) | | | | |

| | | | | |
|----|------------|--|--|--|
| 1 | 11.01.2019 | замена лон подъезд 2.этаж 2,3 | | |
| 2 | 14.01.2019 | осмотр ВРУ с инспектором | | |
| 3 | 18.01.2019 | восстановление освещения\ замена эл.ламп | | |
| 4 | 22.01.2019 | замена лон подъезд 2\улица\.этаж4 | | |
| 5 | 12.02.2019 | замена лон подъезд 2.этаж 1 | | |
| 6 | 20.02.2019 | восстановление освещения\замена светильника под.1 этаж 1 | | |
| 7 | 26.02.2019 | ремонт коммунального освещения.под.2.этаж 5 | | |
| 8 | 11.03.2019 | восстановление освещения\ замена эл.ламп\под1.этаж 8\ | | |
| 9 | 26.03.2019 | осмотр коммун. освещения | | |
| 10 | 01.04.2019 | замена лон подъезд 2.этаж,1,6 | | |
| 11 | 29.04.2019 | замена лон подъезд 2.этаж 5 | | |
| 12 | 17.05.2019 | замена лон подъезд 2.этаж 3 | | |

| | | | | |
|----|------------|--|--|--|
| 13 | 30.05.2019 | замена лон подъезд 2\тамбур\ | | |
| 14 | 03.06.2019 | замена лон подъезд 2.этаж,4. | | |
| 15 | 05.06.2019 | замена светильника \под.2 этаж 4\ | | |
| 16 | 01.07.2019 | замена светильника.лон под.2,этаж1 | | |
| 17 | 23.07.2019 | замена лон под.2,этаж1,тамбур | | |
| 18 | 09.08.2019 | замена лон под.2,этаж 3,8 | | |
| 19 | 06.09.2019 | замена лон под.2,этаж 5,6 | | |
| 20 | 09.09.2019 | восстанов. освещ-я\замена светил. Под.1 этаж 3,5.под.2 этаж 2,5.под.2,этаж 3 | | |
| 21 | 13.09.2019 | восстан. освещ-я\замена светил,лон под.2 этаж 2,3\ | | |
| 22 | 25.09.2019 | осмотр коммун.освещ-я \замена эл.ламп\ | | |
| 23 | 02.10.2019 | восстановление освещения\ремонт проводов,патрона \тамбур.мусорная камера\ | | |
| 24 | 03.10.2019 | проведение проводке к мусорке. | | |

| | | | | |
|----|------------|-------------------------------------|--|--|
| 25 | 04.10.2019 | проведение провода,распайка коробки | | |
| 26 | 07.10.2019 | проведение света в мусорный тамбур | | |
| 27 | 08.10.2019 | восстан. освещ-я\замена,лон \ | | |
| 28 | 17.10.2019 | замена лон под.2 тамбур | | |
| 29 | 21.10.2019 | осмотр ВРУ.снятие показаний | | |
| 30 | 22.10.2019 | восстан. освещ-я\замена,лон \ | | |
| 31 | 28.10.2019 | восстан. освещ-я\замена,лон \ | | |
| 32 | 01.11.2019 | замена лон под.1.этаж 3,5 | | |
| 33 | 08.11.2019 | замена лон под.2,этаж,6 | | |
| 34 | 14.11.2019 | замена лон под.2,этаж 5 | | |
| 35 | 18.11.2019 | страхование лифта | | |
| 36 | 28.11.2019 | замена лон под.2 тамбур | | |

| | | | | |
|--|------------|--|--|--|
| 37 | 09.12.2019 | осмотр ВРУ | | |
| 38 | 18.12.2019 | лон под.2 этаж 8 | | |
| 39 | 24.12.2019 | замена лон под.2.этаж2 | | |
| Ремонт и текущее содержание конструктивных элементов (Крыши, подъезды, фасад и.др.) | | | | |
| 1 | 01.07.2019 | Дератизация, дезинфекция подвалов, мусоропроводов | | |
| 2 | 23.09.2019 | герметизация швов | | |
| 3 | 29.11.2019 | изготовление поручней 3 шт | | |
| 4 | 02.12.2019 | закрепили поручни во 2 подъезде,установка 3-ех новых поручней | доска обрезная 50*150*3000-1 шт,саморезы 38мм-50 шт | |
| 5 | 04.12.2019 | погрузка пиломатериала со склада,распиловка,изготовление дверного блока в тамбур п.2 | | |
| 6 | 05.12.2019 | демонтаж,монтаж дверного блока в тамбуре подъезда №2 | доска обрезная 50*150*3000-4 шт, полотно дверное -2 шт, анкерный болт 10*100-4 шт,анкерный болт 8*45-2шт,дверное полотно-2 шт,ручка дверная-2 шт,шпингалет-2 шт,,уголок металлический 40*40-70мм-2 шт,доска обрезная 25*150*3000-1 шт,саморезы 4,2*90-30 шт,4,2*41-70 шт | |

| | | | | |
|--|------------|--|--|--------------|
| 7 | 06.12.2019 | изготовление обналички и распиловка ДСП на доборы,установка | доска обрезная 25*150*3000-3 шт, ДСП--2,5кв.м.,саморез41мм-55 шт | |
| 8 | 24.12.2019 | оформление городка | краска-баллончик-1,5 шт | 4 часа |
| Выполнение работ по аварийным заявкам | | | | |
| 1 | 03.02.2019 | нет горячей воды в кв.41,перезапуск стояка в подвале | | 1 час |
| 2 | 30.09.2019 | замена отсекающих вентилей на отоплении во 2 подъезде,подвал | | 1 час 30 мин |
| 3 | 23.10.2019 | течь отопления в кв.25,осмотр.собственник сломал спускной болт на радиаторе,перекрыл стояк | | 1 час |
| 4 | 24.10.2019 | нет отопления в кв.28,31,40,46,перепустил в кв.46,батареи чуть теплые,требуется регулировка шайбы | | 2 часа |
| 5 | 10.11.2019 | течь в ванной в кв.12,осмотр,при обследовании кв.15 выявлена течь по стояку канализации(развалилась муфта) | | 1 час |
| 6 | 27.12.2019 | течь в ванной кв.6,9,12,перекрыли х/г воду по стояку | | 1 час |
| 7 | 28.12.2019 | открыть х/г воду в кв.12 собственник выднрнул канализацию,устраили сами | | 1 час |

Мастер _____

Председатель Совета _____

Дата _____