

Утверждаю:

АКТ

выполненных работ по текущему содержанию и ремонту многоквартирного дома

ул. Восточная, 119

С	ПО
01.01.2022	30.04.2022

№	Дата	Выполненные работы	Затраченные материалы	Примечание
Текущее содержание придомовой территории (Благоустройство территории)				
1	31.01.2022	Уборка и очистка придомовой территории		
2	28.02.2022	Уборка и очистка придомовой территории		
3	31.03.2022	Уборка и очистка придомовой территории		
4	30.04.2022	Уборка и очистка придомовой территории		
Текущий ремонт инженерного оборудования (Коммуникации, трубы, канализация)				
1	18.01.2022	Осмотр подвала.снятие показаний в\счет.		
2	18.02.2022	Осмотр подвала.снятие показаний в\счет.		

3	17.03.2022	замена и опломбировка в\счет кв.24		
4	18.03.2022	Осмотр подвала.снятие показаний в\счет.		
5	12.04.2022	слил стояк отопления\течь в под.1\		
6	18.04.2022	Осмотр подвала.снятие показаний в\счет.		
Ремонт и текущее содержание электрооборудования (Электромонтажные работы)				
1	24.01.2022	Осмотр ВРУ,уличного освещ-я \удовлет\		
2	31.01.2022	замена лон под.1,тамбур		
3	21.02.2022	Осмотр ВРУ,уличного освещ-я \удовлет\		
4	22.02.2022	Осмотр ВРУ\удовлет\.замена светильника,лон под.1 эт.5		
5	21.03.2022	Осмотр ВРУ,уличного освещ-я \удовлет\		
6	25.04.2022	замена лон под.1 улица		
Ремонт и текущее содержание конструктивных элементов (Крыши, подъезды, фасад и.др.)				

1	26.01.2022	сброс снега с вышки с козырьков балконов 5 этажей (4 балкона) с вышки	услуга вышки-40 мин	
2	11.02.2022	сброс снега с торца кровли (со стороны ул.Восточная) с вышки	услуга вышки-30 мин	
3	25.02.2022	сброс сосулек вдоль дома над подъездами с вышки	услуга вышки-30 мин	
Выполнение работ по аварийным заявкам				
1	02.01.2022	запах канализации,осмотр,течь канализации в подвале,рассоединение трубы из-за засора,сборка канализации, крепёж,чистка от дома до колодца тросом		2 часа
2	17.04.2022	течь подводки к радиатору кв.19,осмотр,течь комбинированной муфты на стояке отпления,перекрыл стояк отопления		1 час
3	21.04.2022	нет отопления в кв.3, в кв.19 подтянул разборную муфту на полипропилен,запустил стояк		1 час

Мастер _____

Председатель Совета _____

Дата _____