

Утверждаю:

АКТ

выполненных работ по текущему содержанию и ремонту многоквартирного дома

ул. Восточная, 119

С	ПО
01.01.2021	31.07.2021

№	Дата	Выполненные работы	Затраченные материалы	Примечание
Текущее содержание придомовой территории (Благоустройство территории)				
1	22.03.2021	Уборка и очистка придомовой территории трактором	услуга трактора-60 мин	
2	31.01.2021	Уборка и очистка придомовой территории		
3	28.02.2021	Уборка и очистка придомовой территории		
4	31.03.2021	Уборка и очистка придомовой территории		
5	30.04.2021	Уборка и очистка придомовой территории		
6	30.05.2021	Уборка и очистка придомовой территории		
7	30.06.2021	Уборка и очистка придомовой территории		

8	31.07.2021	Уборка и очистка придомовой территории		
9	13.07.2021	покос травы		
10	31.07.2021	покос травы		
Текущий ремонт инженерного оборудования (Коммуникации, трубы, канализация)				
1	18.01.2021	осмотр подвала,снятие показаний в\счет.		
2	21.01.2021	течь отопления под.2\передано подрядч\		
3	04.02.2021	замена,опломбировка в\счет кв.46		
4	18.02.2021	осмотр подвала,снятие показаний в\счет.		
5	05.03.2021	перекрыл стояк отопления\топит кв.50,в 57 нет дома\		
6	18.03.2021	осмотр подвала,снятие показаний в\счет.		
7	05.04.2021	подмес в подвале норма.в кв.40 нет дома		
8	19.04.2021	осмотр подвала,снятие показаний в\счет.		

9	18.05.2021	осмотр подвала,снятие показаний в\счет.		
10	18.06.2021	осмотр подвала,снятие показаний в\счет.		
11	06.07.2021	обход подвала		
12	12.07.2021	обход подвала		
13	19.07.2021	осмотр подвала,снятие показаний в\счет.		
14	27.07.2021	закрыли,открыли ХГВ кв.35		
15	30.07.2021	открыл г\воду		
16	30.07.2021	восстановил подачу хол.воды кв.46		
17	24.02.2021	проверка показаний ИПУ		1 квартира
18	11.06.2021	проверка показаний ИПУ		1 квартира
19	22.07.2021	проверка показаний ИПУ		22 квартиры
Ремонт и текущее содержание электрооборудования (Электромонтажные работы)				

1	25.01.2021	осмотр ВРУ, коммун. освещ-я.		
2	26.01.2021	замена эл.ламп под.1 эт.1,4		
3	20.02.2021	осмотр ВРУ, коммун. освещ-я.		
4	11.03.2021	осмотр вводного автомата кв.42		
5	23.03.2021	замена эл.ламп под.1 эт.1,3		
6	29.03.2021	осмотр ВРУ, коммун. освещ-я. \удовлет\		
7	26.04.2021	осмотр ВРУ, коммун. освещ-я. \удовлет\		
8	27.05.2021	осмотр ВРУ, коммун. освещ-я. \удовлет\		
9	31.05.2021	восстановил коммунальное освещ-е в под.4, осмотр ВРУ и сил.магистралей		
10	12.07.2021	Осмотр ВРУ с инспектором БГЭС, замена эл.ламп		
Ремонт и текущее содержание конструктивных элементов (Крыши, подъезды, фасад и.др.)				
1	18.01.2021	сброс снега с торца с вышки	услуга вышки-30 мин	

2	22.03.2021	монтаж почтовых ящиков в 3 подъезде	анкерные болты 8*8-2 шт	
3	22.06.2021	закрыли и закрепили слуховое окно на кровле		
Выполнение работ по аварийным заявкам				
1	24.01.2021	топит сверху кв.14,осмотр в кв.18 разошлась канализация д.50мм с кухни,соединил,затопление разовое по хатности		1 час
2	27.01.2021	Течь с потолка в кв.38,осмотр системы отопления верхней разводки,течь сборки д.20мм,перемотал,запустил стояк		1 час
3	22.02.2021	течь отопления, п.2,,подмотал лён,подтянул гайку на радиаторе,передали заявку подрядчику		1 час
4	12.04.2021	подмес ГВС в кв.40,осмотр,подмеса нет,не правильно открывали счетитель в ванной		1 час
5	05.05.2021	течь отопления в кв.32,56,осмотрподтянул гайки на американках в кв.32,56		1 час
6	16.05.2021	подмес по стояку кв.26,осмотр квартир,подмеса не выявлено,в кв.23,27,39 не попал		1 час
7	17.05.2021	идет горячая вода из холодного крана в кв.26,в кв.27 требуется замена смесителя,в кв.29 не попал		1 час

Мастер _____

Председатель Совета _____

Дата _____