

Утверждаю:

АКТ

выполненных работ по текущему содержанию и ремонту многоквартирного дома

ул. Восточная, 131

С	ПО
01.01.2022	30.04.2022

№	Дата	Выполненные работы	Затраченные материалы	Примечание
Текущее содержание придомовой территории (Благоустройство территории)				
1	31.01.2022	Уборка и очистка придомовой территории		
2	28.02.2022	Уборка и очистка придомовой территории		
3	31.03.2022	Уборка и очистка придомовой территории		
4	30.04.2022	Уборка и очистка придомовой территории		
Текущий ремонт инженерного оборудования (Коммуникации, трубы, канализация)				
1	18.01.2022	Осмотр подвала.снятие показаний в\счет.		
2	02.02.2022	обход подвала		

3	04.02.2022	уборка старой изоляции		
4	07.02.2022	Утепление труб в подвале		
5	16.02.2022	изоляция труб		
6	18.02.2022	Осмотр подвала.снятие показаний в\счет.		
7	24.02.2022	обход подвала		
8	01.03.2022	обход подвала		
9	18.03.2022	Осмотр подвала.снятие показаний в\счет.		
10	31.03.2022	топит в ванной кв.64,68\нет премыкания ванны со стеной\		
11	04.04.2022	замена труб отопления в подвале		
12	12.04.2022	замена и опломбировка в\счет кв.37		
13	18.04.2022	Осмотр подвала.снятие показаний в\счет.		
14	28.04.2022	подвесил отопление		

15	20.03.2022	поверка прибора учета		
Ремонт и текущее содержание электрооборудования (Электромонтажные работы)				
1	24.01.2022	Осмотр ВРУ,уличного освещ-я \удовлет\		
2	25.01.2022	замена лон под.2 эт.3		
3	31.01.2022	замена лон подвал		
4	08.02.2022	замена лон под.2 улица		
5	10.02.2022	замена выключателя,лон подвал		
6	21.02.2022	Осмотр ВРУ.снятие показаниц		
7	28.02.2022	осмотр ВРУ и общедомового учета с представителем ГЭС		
8	09.03.2022	Осмотр ВРУ,уличного освещ-я \удовлет\		
9	05.04.2022	замена лон под.2 эт.2,3,5		
10	21.04.2022	Осмотр ВРУ.снятие показаниц		

Ремонт и текущее содержание конструктивных элементов (Крыши, подъезды, фасад и.др.)			
1	27.01.2022	сброс снега с кровли с вышки, торец, вдоль подъездов и с козырьков 5 этажа	услуга вышки-1 час
2	08.03.2022	осмотр кровли, сброс снега над кв.57, требуется ремонт примыкания к вентиляционной шахте	
3	18.02.2022	сброс снега с торца кровли	услуга вышки-30 мин
4	04.04.2022	закрыли цокольное окно по.4	саморезы кровельные и по дереву
5	11.04.2022	открыли цокольные окна	
Выполнение работ по аварийным заявкам			
1	05.01.2022	топит подвал, осмотр, разборка канализации, прочистка, сделал уклон	3 часа
2	17.01.2022	течь в первом подвале, осмотр, прочистка стоякового засора, поставил заглушку	1 час
3	03.04.2022	топят сверху кв.16, осмотр, затопили соседи с кв.20 по халатности	1 час
4	03.04.2022	течь в подвале, осмотр подвала под.4,, порыв стояка отопления, перекрыл стояк слил отопление	1 час
5	09.04.2022	течь по стене в подъезде между 8 и 12 квартирой, осмотр, в кв.12течь гофры унитаза, собственники устранят своими силами	1 час
6	24.04.2022	течь в подвале под.1, прочистил канализацию в подвале	2 часа

7	28.04.2022	открыл ГВС на дом после проведения работ БТСК		1 час
---	------------	--	--	-------

Мастер _____

Председатель Совета _____

Дата _____