

АКТ

выполненных работ по текущему содержанию и ремонту многоквартирного дома

ул. Восточная, 131

С	ПО
01.01.2021	31.07.2021

№	Дата	Выполненные работы	Затраченные материалы	Примечание
Текущее содержание придомовой территории (Благоустройство территории)				
1	06.04.2021	ворошение снега на придомовой территории трактором	услуги трактора-15 мин	
2	08.04.2021	обрезка деревьев с вышки-5 шт,спил 1 дерева,распиловка по бревнам,складирование	услуги вышки-2 часа 30 мин,бензин-5 л,масло-1 литр	
3	07.04.2021	спил ,распиловка 2-ух деревьев 3 и 4 подъезда		
4	15.04.2021	обследование подъездов 2,3 требуется установка поручня-1,3,изготовление поручня		
5	21.04.2021	спил,распилока 1 дерева,погрузка всех спиленных деревьев		
6	31.01.2021	Уборка и очистка придомовой территории		
7	28.02.2021	Уборка и очистка придомовой территории		

8	08.02.2021	Уборка и очистка придомовой территории	работа трактора 60 мин.	
9	31.03.2021	Уборка и очистка придомовой территории		
10	30.04.2021	Уборка и очистка придомовой территории		
11	30.05.2021	Уборка и очистка придомовой территории		
12	30.06.2021	Уборка и очистка придомовой территории		
13	31.07.2021	Уборка и очистка придомовой территории		
14	09.04.2021	снос деревьев		
15	13.07.2021	покос травы		
16	31.07.2021	покос травы		
Текущий ремонт инженерного оборудования (Коммуникации, трубы, канализация)				
1	12.01.2021	осмотр подвала		
2	27.01.2021	замена смесителя кв.71		

3	03.02.2021	замена стояка канализации кв.32		
4	10.02.2021	замена,опломбировка в\счет кв.60		
5	10.03.2021	осмотр подвала\сухо\		
6	16.03.2021	обход подвала		
7	18.03.2021	осмотр подвала,снятие показаний в\счет.		
8	05.04.2021	обход подвала		
9	06.04.2021	изготовление решетки в 3 подвал		
10	07.04.2021	обход подвала		
11	18.05.2021	осмотр подвала,снятие показаний в\счет.		
12	20.05.2021	прочистка канализац.\ подвал \		
13	21.05.2021	прочистка канализац.машинкой\ подвал \		
14	22.06.2021	сдача дома инспектору		

15	18.06.2021	осмотр подвала,снятие показаний в\счет.		
16	06.07.2021	замена,опломбировка в\счет кв.57		
17	19.07.2021	осмотр подвала,снятие показаний в\счет.		
18	29.07.2021	осмотр стояка отопл.кв.44		
19	14.01.2021	проверка показаний ИПУ		1 квартира
20	07.04.2021	проверка показаний ИПУ		1 квартира
21	19.05.2021	проверка показаний ИПУ		1 квартира
22	04.06.2021	подготовка МКД к отопительному сезону		
23	21.07.2021	проверка показаний ИПУ		41 квартира
Ремонт и текущее содержание электрооборудования (Электромонтажные работы)				
1	25.01.2021	осмотр ВРУ,коммун.освещ-я.снятие показаний эл.счетчика		
2	01.02.2021	замена эл.ламп под.3,эт.1		

3	12.02.2021	осмотр ВРУ, проверка учета эл.показаний с инспектором ГЭС		
4	12.02.2021	замена эл.ламп под.1 эт.1,4		
5	20.02.2021	осмотр ВРУ,замена лон подвал		
6	11.03.2021	замена эл.ламп под.4 эт.2		
7	23.03.2021	замена эл.ламп		
8	29.03.2021	осмотр ВРУ,коммун.освещ-я.\удовлет\		
9	31.03.2021	замена эл.ламп под.1 эт.2		
10	01.04.2021	замена эл.ламп под.3\тамбур\.под.2 улица.эт.4		
11	02.04.2021	монтаж светильников.замена лон под.1 тамбур.эт.1,2,3		
12	15.04.2021	ремонт коммун.освещения в под.3		
13	21.04.2021	ремонт коммун.освещения в под.4		
14	21.04.2021	осмотр ВРУ,коммун.освещ-я.снятие показаний эл.счетчика		

15	26.04.2021	осмотр ВРУ, коммун. освещ-я. \удовлет\		
16	30.04.2021	замена эл. ламп под. 2 эт. 3		
17	25.05.2021	осмотр ВРУ, коммун. освещ-я. снятие показаний эл. счетчика		
18	23.06.2021	осмотр ВРУ, коммун. освещ-я. снятие показаний эл. счетчика		
19	09.07.2021	замена эл. ламп под. 1 улица		
20	19.07.2021	осмотр ВРУ, коммун. освещ-я. снятие показаний эл. счетчика		
Ремонт и текущее содержание конструктивных элементов (Крыши, подъезды, фасад и др.)				
1	18.01.2021	сброс снега с торца с вышки	услуга вышки-30 мин	
2	03.03.2021	демонтаж рам внутренних-3 шт, погрузка, разгрузка		
3	05.03.2021	сброс снега с кровли с торца с вышки	услуга вышки-30 мин	
4	17.03.2021	замеры тамбурных дверей (2 полотна 80-40)		
5	31.03.2021	погрузка, разгрузка пиломатериалов, изготовление 2-ух дверных блоков		

6	01.04.2021	сборка дверных блоков на 2,3 подъезд,изготовление обналички, притворных планок		
7	05.04.2021	демонтаж тамбурных дверей 2,3 подъезд,погрузка,вывоз,подгонка дверей по размере		
8	07.04.2021	монтаж тамбурных дверей,2,3 подъезд	доска обрезная 50*150*3000-9 шт,анкерный болт 10*100-10 шт,8*45-2 шт,голок мет 40*40- 12-шт,саморезы 90шт.,саморезы по дереву41мм- 280 шт,наверы-8 шт,ручки-4 шт,шпингалет-4 шт,	
9	08.04.2021	установка доборов на двери 2-3 подъезд,обналички	доска обрезная 25*150*3000-8 шт,пена монтажная-2 баллона,саморезы по дереву 41мм- 30 шт,ДСП 16*15*1280-2 шт.	
10	28.05.2021	демонтаж дверных блоков 1,4 подъезд		
11	10.06.2021	замеры тамбурных дверей (2 полотна 80- 40),дверного блока 4,1 под,изготовление		
12	23.06.2021	установка дверей тамбурных в подъезде 4	доска обрезная 50*150*3000-4 шт,анкерный болт 10*100-7 шт,8*80-2 шт,саморезы по дереву41мм-65 шт,навесы-4 шт,ручки-2 шт,шпингалет-2 шт, пена монтажная-0,5 баллона	
13	22.06.2021	сборка дверных блоков 2 шт. в подъезды 4,1		
14	24.06.2021	установка дверей тамбурных в подъезде 1 и добора в под4	доска обрезная 50*150*3000-4 шт,анкерный болт 10*100-7 шт,8*80-2 шт,саморезы по дереву41мм-65 шт,навесы-4 шт,ручки-2 шт,шпингалет-2 шт, пена монтажная-0,5 баллона,доска обрезная25*150*3000-5 шт,саморезы по дереву41мм-26 шт	

15	25.06.2021	установка доборов на тамбурную дверь в подъезде 1	доска обрезная 25*150*3000-4 шт,саморезы по дереву41мм-26 шт.	
16	29.06.2021	срезка креплений под почтовые ящики и крючков под батареи	диск отрезной д.150мм-1 шт	
17	21.05.2021	ремонт подъездов		
18	23.06.2021	ремонт подъездов		
19	01.07.2021	ремонт подъездов		
Выполнение работ по аварийным заявкам				
1	09.01.2021	засор канализации,прочистка в подвале торосом		2 часа
2	22.02.2021	течь в подвале п.2,осмотр,прочистка канализации в подвале		1 час
3	01.05.2021	течь в подвале под.1,осмотр,прочистка канализации между 2 и 3 подъездом		1 час
4	03.05.2021	засор канализации в подвале,прочистка		1 час
5	21.05.2021	топит подвал,прочистка канализации в подвале		1 час
6	22.05.2021	течь в подвале 2,прочистка с колодца,достали тряпки,салфетки		2 часа
7	26.06.2021	течь в подвале подъезда №1,осмотр,прочистка канализации в подвале		1 час

8	29.06.2021	осмотр квартирного щита кв.36,вводного автомата,отгорел ноль на пакетном переключателе,восстановил освещение путем прямого соединения		1 час
---	------------	---	--	-------

Мастер _____

Председатель Совета _____

Дата _____