

Утверждаю:

АКТ

выполненных работ по текущему содержанию и ремонту многоквартирного дома

ул. Георгия Исакова, 115а

| | |
|-------------------|-------------------|
| С | ПО |
| 01.10.2021 | 31.10.2021 |

| № | Дата | Выполненные работы | Затраченные материалы | Примечание |
|---|------------|---|-----------------------|------------|
| Текущее содержание придомовой территории (Благоустройство территории) | | | | |
| 1 | 31.10.2021 | Уборка и очистка придомовой территории | | |
| 2 | 31.10.2021 | утилизация веток и мусора | | |
| Текущий ремонт инженерного оборудования (Коммуникации, трубы, канализация) | | | | |
| 1 | 14.10.2021 | устранил течь смесителя кв.14 | | |
| 2 | 14.10.2021 | течь унитаза кв.50\устранил\ | | |
| 3 | 15.10.2021 | осмотр подвала,снятие показаний в\счет. | | |
| 4 | 19.10.2021 | замена,опломбировка в\счет кв.26 | | |

| | | | | |
|--|------------|---|--|---|
| Ремонт и текущее содержание электрооборудования (Электромонтажные работы) | | | | |
| 1 | 18.10.2021 | осмотрр общедомовых, подъездных сетей | | |
| Ремонт и текущее содержание конструктивных элементов (Крыши, подъезды, фасад и.др.) | | | | В период с 01.10.2021 по 31.10.2021 данные работы не производились. |
| Выполнение работ по аварийным заявкам | | | | |
| 1 | 09.10.2021 | замыкание выключателя в кв.6,осмотр,демонтаж 2-ух выключателей,монтаж перемычки из соединительных клемников,требуется замена выключателей | | 1 час |

Мастер _____

Председатель Совета _____

Дата _____