

Утверждаю:

АКТ

выполненных работ по текущему содержанию и ремонту многоквартирного дома

ул. Георгия Исакова, 115а

С	ПО
01.01.2022	30.04.2022

№	Дата	Выполненные работы	Затраченные материалы	Примечание
Текущее содержание придомовой территории (Благоустройство территории)				
1	19.04.2022	нанесение надписей на м/бак с 3 сторон		2 часа 30 мин
2	31.01.2022	Уборка и очистка придомовой территории		
3	28.02.2022	Уборка и очистка придомовой территории		
4	31.03.2022	Уборка и очистка придомовой территории		
5	30.04.2022	Уборка и очистка придомовой территории		
6	06.03.2022	Уборка и очистка придомовой территории	работа трактора 90мин.	
7	21.03.2022	Уборка и очистка придомовой территории	работа трактора 15мин.	

Текущий ремонт инженерного оборудования (Коммуникации, трубы, канализация)

1	18.01.2022	Осмотр подвала.снятие показаний в\счет.		
2	16.02.2022	обход подвала		
3	18.02.2022	Осмотр подвала.снятие показаний в\счет.		
4	14.03.2022	устранил течь в\счетчика кв.23		
5	14.03.2022	не поступает вода в см\бочек кв.52\исправил\		
6	17.03.2022	замена и опломбировка в\счет кв.74		
7	18.03.2022	Осмотр подвала.снятие показаний в\счет.		
8	12.04.2022	осмотр течи унитаза кв.52\не обнаружено\		
9	18.04.2022	Осмотр подвала.снятие показаний в\счет.		
10	22.04.2022	замена и опломбировка в\счет кв.47		
11	21.02.2022	проверка показаний ИПУ		1 квартира

Ремонт и текущее содержание электрооборудования (Электромонтажные работы)			
1	21.03.2022	осмотр коммуналь.освещения\удовлет\	
2	29.04.2022	Осмотр ВРУ,уличного освещ-я \удовлет\	
Ремонт и текущее содержание конструктивных элементов (Крыши, подъезды, фасад и.др.)			В период с 01.01.2022 по 30.04.2022 данные работы не производились.
Выполнение работ по аварийным заявкам			
1	02.01.2022	нет освещения в кв.105,осмотр,замена нулевого провода,устранение всех скруток,восстановил освещение,осмотр этажного щитка,протяжка контактов всех автоматов и болтовых соединений	1 час
2	17.03.2022	топят сверху кв.82,в кв.85 затопили кв.82,осмотр,в кв.85 перекрыл краны ХВС и ГВС в квартире,требуется замена смесителя в ванной и смывного бочка на унитаза	1 час
3	16.04.2022	нет отопления в кв.115,119,осмотр,перепустил стояк,работает	1 час

Мастер _____

Председатель Совета _____

Дата _____