

Утверждаю:

---

## АКТ

**выполненных работ по текущему содержанию и ремонту многоквартирного дома**

***ул. Георгия Исакова, 121***

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| С                 | ПО                |
| <b>01.01.2021</b> | <b>31.07.2021</b> |

| №  | Дата       | Выполненные работы                     | Затраченные материалы | Примечание |
|--|------------|--|-----------------------|------------|
| <b>Текущее содержание придомовой территории (Благоустройство территории)</b> |            |  |                       |            |
| 1  | 31.01.2021 | Уборка и очистка придомовой территории |                       |            |
| 2  | 28.02.2021 | Уборка и очистка придомовой территории |                       |            |
| 3  | 31.03.2021 | Уборка и очистка придомовой территории |                       |            |
| 4  | 30.04.2021 | Уборка и очистка придомовой территории |                       |            |
| 5  | 30.05.2021 | Уборка и очистка придомовой территории |                       |            |
| 6  | 30.06.2021 | Уборка и очистка придомовой территории |                       |            |
| 7  | 31.07.2021 | Уборка и очистка придомовой территории |                       |            |

|   |            |   |  |  |
|---|------------|---|--|--|
| 8   | 30.06.2021 | покос травы                             |  |  |
| 9   | 30.07.2021 | покос травы                             |  |  |
| <b>Текущий ремонт инженерного оборудования (Коммуникации, трубы, канализация)</b> |            |   |  |  |
| 1   | 12.01.2021 | подвесил отопление,запустил дом         |  |  |
| 2   | 18.02.2021 | осмотр подвала                          |  |  |
| 3   | 04.03.2021 | осмотр подвала,снятие показаний в\счет. |  |  |
| 4   | 22.03.2021 | установка хомута в подвале              |  |  |
| 5   | 02.04.2021 | замена,опломбировка в\счет кв.35        |  |  |
| 6   | 07.04.2021 | подвесил и запустил дом по отоплению    |  |  |
| 7   | 22.04.2021 | течь унитаза кв.15\нужна арматура\      |  |  |
| 8   | 01.06.2021 | сдача дома инспектору                   |  |  |
| 9   | 30.06.2021 | осмотр стояка отопл.кв.65               |  |  |

|  |            |   |  |            |
|--|------------|---|--|------------|
| 10   | 08.07.2021 | восстановил поливоч.кран                                  |  |            |
| 11   | 19.07.2021 | осмотр подвала,снятие показаний в\счет.                   |  |            |
| 12   | 19.07.2021 | замена стояка канализации кв.35                           |  |            |
| 13   | 30.07.2021 | открыл г\воду   |  |            |
| 14   | 23.03.2021 | проверка показаний ИПУ                                    |  | 1 квартира |
| 15   | 19.05.2021 | проверка показаний ИПУ                                    |  | 1 квартира |
| 16   | 21.05.2021 | проверка показаний ИПУ                                    |  | 1 квартира |
| 17   | 23.06.2021 | проверка показаний ИПУ                                    |  | 1 квартира |
| 18   | 01.06.2021 | подготовка МКД к отопительному сезону                     |  |            |
| <b>Ремонт и текущее содержание электрооборудования (Электромонтажные работы)</b> |            |   |  |            |
| 1  | 15.02.2021 | осмотр ВРУ,замена лон ,включил автомат под.3              |  |            |
| 2  | 25.02.2021 | осмотр ВРУ, проверка учета эл.показаний с инспектором ГЭС |  |            |

|  |            |  |  |  |
|--|------------|--|--|--|
| 3  | 30.03.2021 | осмотр коммуналь.освещ-я.замена лон под.4 эт.4                           |  |  |
| 4  | 02.04.2021 | осмотр коммуналь.освещ-я.замена лон подвал.нужна замена приборов освещ-я |  |  |
| 5  | 28.05.2021 | осмотр ВРУ,коммун.освещ-я.\удовлет\                                      |  |  |
| 6  | 22.06.2021 | осмотр проводов кв.20  |  |  |
| 7  | 28.06.2021 | осмотр ВРУ,замена лон подвал   |  |  |
| 8  | 15.07.2021 | замена эл.ламп под.4 тамбур,эт.2,5                                       |  |  |
| 9  | 26.07.2021 | осмотр ВРУ,замена лон подвал   |  |  |
| <b>Ремонт и текущее содержание конструктивных элементов (Крыши, подъезды, фасад и.др.)</b> |            |  |  |  |
| 1  | 27.01.2021 | сброс снега с кровли с торца навесы                                      |  |  |
| 2  | 31.01.2021 | сброс снега над кв.18,19,59(заявки по течи кровли)                       |  |  |
| 3  | 08.02.2021 | сброс снега и льда над кв.18,19,(заявки по течи кровли)                  |  |  |
| 4  | 09.02.2021 | сброс снега и льда над кв.57(заявки по течи кровли)                      |  |  |

|  |            |   |  |       |
|--|------------|---|--|-------|
| 5  | 19.02.2021 | сброс снега и удаление наледи для водоотведения воды в кв.20,19,18,17,в кв.20 течь по фановой трубе,в кв.19 течи не выявлено              |  |       |
| 6  | 02.03.2021 | сброс снега над кв.17,18  |  |       |
| <b>Выполнение работ по аварийным заявкам</b> |            |   |  |       |
| 1  | 07.01.2021 | слабое отопление в кв.46,перезапуск стоков,нет давления,придавлено краном в квартирах,требуется осмотр всех квартир по стояку             |  | 1 час |
| 2  | 07.02.2021 | топит сверху кв.14,осмотр,в кв.18 течь с кровли по всей квартире  |  | 1 час |
| 3  | 27.02.2021 | течь под ванной в кв.61,осмотр,обнаружена течь гибкой подводки на умывальник.перекрыл воду в кв.61,требуется замена                       |  | 1 час |
| 4  | 06.05.2021 | отключение отопления на дом   |  | 1 час |
| 5  | 14.06.2021 | топят сверху кв.31, затопило кв.31,30 и 27, сорвало шланг со стиральной машины в кв.35  |  | 1 час |
| 6  | 18.07.2021 | топит сверху кв.39,35,забит стояк канализации между 5 и 4 этажем (забили подрядчики) требуется разюорка короба в скв.35 для замены стояка |  | 1 час |

Мастер \_\_\_\_\_

Председатель Совета \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_