

Утверждаю:

---

## АКТ

**выполненных работ по текущему содержанию и ремонту многоквартирного дома**

***ул. Георгия Исакова, 135***

С	ПО
<b>01.01.2022</b>	<b>30.04.2022</b>

№	Дата	Выполненные работы	Затраченные материалы	Примечание
<b>Текущее содержание придомовой территории (Благоустройство территории)</b>				
1	31.01.2022	Уборка и очистка придомовой территории		
2	28.02.2022	Уборка и очистка придомовой территории		
3	31.03.2022	Уборка и очистка придомовой территории		
4	30.04.2022	Уборка и очистка придомовой территории		
5	05.03.2022	Уборка и очистка придомовой территории	работа трактора 60мин.	
6	01.03.2022	вывоз и утилизация строительного мусора		
<b>Текущий ремонт инженерного оборудования (Коммуникации, трубы, канализация)</b>				

1	12.01.2022	замена и опломбировка в\счет кв.36		
2	18.01.2022	Осмотр подвала.снятие показаний в\счет.		
3	21.01.2022	замена и опломбировка в\счет кв.36		
4	01.03.2022	обход подвала		
5	25.02.2022	обход подвала		
6	09.03.2022	обход подвала		
7	15.03.2022	устранил течь шланга на стир.машину кв.2		
8	18.03.2022	Осмотр подвала.снятие показаний в\счет.		
9	08.04.2022	слил стояккв.37\течет м\пласт.\		
10	16.03.2022	проверка показаний ИПУ		1 квартира
<b>Ремонт и текущее содержание электрооборудования (Электромонтажные работы)</b>				
1	17.01.2022	установка розетки в подвале.замена лон		

2	01.02.2022	Осмотр ВРУ, уличного освещ-я \удовлет\, замена лон в подвале		
3	07.02.2022	установка розетки в подвале		
4	21.03.2022	осмотр коммуналь.освещения\удовлет\		
5	29.04.2022	осмотр коммуналь.освещения\удовлет\		
<b>Ремонт и текущее содержание конструктивных элементов (Крыши, подъезды, фасад и.др.)</b>				
1	11.01.2022	вход в подвал, 4 под, осмотр дверей входа в подвал, требуется сварка		
2	27.01.2022	ремонт двери входа в подвал 4 под, сбили блок фундамента перфоратором, дверь свободно закрывается		
3	15.02.2022	сброс снега с торца кровли		
4	04.03.2022	сброс снега и наледи с карниза кровли под.1 с вышки	услуга вышки -15 мин	
5	08.03.2022	очистка кровли от наледи над под.1		
6	28.02.2022	очистка кровли от снега и наледи		
<b>Выполнение работ по аварийным заявкам</b>				

1	10.02.2022	не прогревается радиатор в кв.68(по заявке),осмотр,радиаторы прогреваются.		1 час
2	16.04.2022	шум в электрощите кв.35,осмотр электрощита,протяжка контактов,во время осмотра щита нет видимых повреждений.		1 час

**Мастер** \_\_\_\_\_

**Председатель Совета** \_\_\_\_\_

**Дата** \_\_\_\_\_