Утверждаю:
------------

## АКТ выполненных работ по текущему содержанию и ремонту многоквартирного дома *ул. Георгия Исакова, 142а*

С	ПО
01.01.2022	30.04.2022

№	Дата	Выполненные работы	Затраченные материалы	Примечание
Текущее содержание придомовой территории (Благоустройство территории)				
1	31.01.2022	Уборка и очистка придомовой территории		
2	28.02.2022	Уборка и очистка придомовой территории		
3	31.03.2022	Уборка и очистка придомовой территории		
4	30.04.2022	Уборка и очистка придомовой территории		
Te	Текущий ремонт инженерного оборудования (Коммуникации, трубы, канализация)			
1	12.01.2022	установка в подвале унитаз и мойку		
2	14.01.2022	подключили мойку в подвале		

3	01.03.2022	обход подвала		
4	28.02.2022	замена крана на спустнике гвс\подвал\		
5	10.03.2022	замена зап.арматуры со сваркой		
6	06.04.2022	подвесил отопление		
7	27.04.2022	осмотр канали-ции\запах кв.30\		
P	Ремонт и текущее содержание электрооборудования (Электромонтажные работы)			
1	10.01.2022	установка розеток в подьезде		
2	19.01.2022	восстановил коммуна.освещ-е эт.3\повредил подрядчик\		
3	25.01.2022	восстановление освещения после аварии в эт.щите		
4	26.01.2022	включил автомат		
5	01.02.2022	осмотр коммуналь.освещения\удовлет\		
6	10.02.2022	Осмотр ВРУ.ЩР\требуется ППР с общим отключением\		

7	11.03.2022	осмотр коммуналь.освещения\удовлет\		
8	22.04.2022	Осмотр ВРУ. снятие показаниц		
Pe	Ремонт и текущее содержание конструктивных элементов (Крыши, подъезды, фасад и.др.)			
1	29.03.2022	просушка кровли газом, замазка герметиком пароизоляционным	газ-5 кг,герметик-2 кг	
2	04.04.2022	осмотр кровли,удаление воды кв.35		
3	31.01.2022	ремонт подъезда		
Выполнение работ по аварийным заявкам				
1	03.02.2022	течь отопления в кв.19,подтянул гайки на кранах американках		1 час
2	07.03.2022	течь трубы ливневой канализации(12) течь ливневой трубы в подвал, на улице труба удлинненая в снегу, в трубе лед		1 час
3	10.03.2022	нет циркуляции на ГВС,обход квартир,была закрыта вода в 1 квартире		
4	28.03.2022	течь с крыши(кв.35),осмотр,течь мягкой кровли,отведение воды в ливневку		1 час

Мастер	
Председатель Совета	
Лата	