

Утверждаю:

АКТ

выполненных работ по текущему содержанию и ремонту многоквартирного дома

ул. Новороссийская, 13а

С	ПО
01.01.2022	30.04.2022

№	Дата	Выполненные работы	Затраченные материалы	Примечание
Текущее содержание придомовой территории (Благоустройство территории)				
1	31.01.2022	Уборка и очистка придомовой территории		
2	28.02.2022	Уборка и очистка придомовой территории		
3	31.03.2022	Уборка и очистка придомовой территории		
4	30.04.2022	Уборка и очистка придомовой территории		
Текущий ремонт инженерного оборудования (Коммуникации, трубы, канализация)				
1	18.01.2022	Осмотр подвала.снятие показаний в\счет.		
2	20.01.2022	топит кв.45.нужно менять канал-цию в кв.49		

3	20.01.2022	замена стояка канализ-ции со сваркой 45-49		
4	01.02.2022	устранил течь у в\счет.кв.70		
5	17.02.2022	устранил течь в под,1		
6	18.02.2022	Осмотр подвала.снятие показаний в\счет.		
7	18.03.2022	Осмотр подвала.снятие показаний в\счет.		
8	18.04.2022	Осмотр подвала.снятие показаний в\счет.		
9	18.04.2022	течь унитаза кв.9\нужна арматура\		
10	19.04.2022	замена арматуры в унитазе кв.9		
11	29.04.2022	замена и опломбировка в\счет кв.21		
12	14.03.2022	проверка показаний ИПУ		45 квартир
Ремонт и текущее содержание электрооборудования (Электромонтажные работы)				
1	11.01.2022	осмотр ВРУ,восстановил коммуна.освещ-е под.1		

2	17.02.2022	осмотр ВРУ,восстановил коммуна.освеще-е под.2 замена лон,подвал		
3	24.02.2022	Осмотр ВРУ.снятие показаниц		
4	25.02.2022	замена эл.ламп		
5	02.03.2022	замена светильников под.1,лон \подвал\		
6	28.04.2022	Осмотр ВРУ,уличного освещ-я \удовлет\		
Ремонт и текущее содержание конструктивных элементов (Крыши, подъезды, фасад и.др.)				
1	24.01.2022	восстановительный ремонт после замены канализации,заделка проема между кв.49 и 45 пенополистеролом	пена монтажная,пенополистерол	
2	19.02.2022	сброс снега с кровли с торца		
3	28.02.2022	очистка кровли от снега и наледи		
Выполнение работ по аварийным заявкам				
1	05.01.2022	отсутствует коммунальное освещение в под.2,осмотр,включил автомат,восстановил освещение		1 час

2	19.02.2022	затопление этажного жэлектрощита кв.19,искрит в автомате,осмотр этажного щита,клемных соединений в электрощите,приутствуют незначительные следы затопления не влияющие на безопасность использования электроэнергии потребителем		1 час
3	25.02.2022	топят сверху кв.71,осмотр,течь бочка унитаза в кв.75,перкрыл ХВС на унитаз		1 час

Мастер _____

Председатель Совета _____

Дата _____