

Утверждаю:

---

## АКТ

**выполненных работ по текущему содержанию и ремонту многоквартирного дома**

***ул. Юрина, 114***

С	ПО
<b>01.10.2021</b>	<b>31.10.2021</b>

№	Дата	Выполненные работы	Затраченные материалы	Примечание
<b>Текущее содержание придомовой территории (Благоустройство территории)</b>				
1	31.10.2021	Уборка и очистка придомовой территории		
<b>Текущий ремонт инженерного оборудования (Коммуникации, трубы, канализация)</b>				
1	15.10.2021	восстановил отопления в под.3		
2	18.10.2021	осмотр подвала,снятие показаний в\счет.		
3	25.10.2021	устранил течь г\воды в под,2		
4	28.10.2021	замена,опломбировка в\счет кв.2		
5	31.10.2021	восстановил отопления в под.3		

6	31.10.2021	обслуживание прибора учета		
<b>Ремонт и текущее содержание электрооборудования (Электромонтажные работы)</b>				
1	07.10.2021	ревизия распре.коробок		
2	19.10.2021	осмотр ВРУ, коммун. освещ-я. \удовлет\		
<b>Ремонт и текущее содержание конструктивных элементов (Крыши, подъезды, фасад и др.)</b>				
1	11.10.2021	промазка трещин на крыше герметиком пароизоляционным, запенили по периметру монтажной пеной	герметик-1 кг, пена монтажная -0,5 баллона	
<b>Выполнение работ по аварийным заявкам</b>				
1	09.10.2021	нет отопления в кухне и ванной по стояку кв.20, осмотр, перепаял в кв.12 был забит м/пластик с краном		2 часа
2	15.10.2021	топят сверху кв.51, осмотр, в кв.55 сгнила труба канализации д.50мм под ванной, требуется замена		1 час
3	16.10.2021	нет света в квартире 51, осмотр этажного щита, демонтаж распределкоробки в коридоре, монтаж перемычки от распределкоробки в коридоре до распределкоробки в кухне, восстановил временное освещение. По консультировал собственника о необходимости замены электропроводки по квартире		1 час

**Мастер** \_\_\_\_\_

**Председатель Совета** \_\_\_\_\_

**Дата** \_\_\_\_\_